

Uneto-Vni Sanitairtechniek
Postbus 188
2700 AD Zoetermeer

Brabant Water N.V.

Post	Postbus 1068 5200 BC 's-Hertogenbosch
Bezoek	Magistratenlaan 200 5223 MA 's-Hertogenbosch
Telefoon	073 683 88 88
Internet	www.brabantwater.nl
Handelsregister	16005077

Geachte heer, mevrouw,

Brabant Water heeft herhaaldelijk vastgesteld dat de installatie van ontharders niet in alle gevallen voldoet aan de geldende voorschriften.

Bijgaand zenden wij u een afschrift van de brief die wij in dat kader heden hebben verstuurd aan leveranciers en installateurs.

Wij verzoeken u tevens de brief onder de aandacht te brengen van uw leden.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

i.o.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bert de Beer".

mr. Bert de Beer

Waarnemend hoofd Compliance en Juridische Zaken

Datum
19 mei 2017

Onderwerp
Installatie ontharder
woningen

Ons kenmerk
170519/rooio1

Pagina
1 van 1

Bijlage(n)
1

Brabant Water N.V.

«Naam»
«Adres» «Nr»
«Postcode» «Plaats»

Post Postbus 1068
5200 BC 's-Hertogenbosch
Bezoek Magistratenlaan 200
5223 MA 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 683 88 88
Internet www.brabantwater.nl
Handelsregister 16005077

Geachte heer, mevrouw,

Er is een tendens zichtbaar waarbij een toenemend aantal huishoudens overgaat tot de aanschaf van een ontharder. Brabant Water heeft bij periodieke inspecties die zij in het kader van de Drinkwaterwet uitvoert, vastgesteld dat de installatie van deze ontharders niet in alle gevallen voldoet aan de geldende voorschriften (zoals onder meer opgenomen in de NEN 1006 en de bijhorende waterwerkbladen). Zo hebben wij herhaaldelijk geconstateerd dat ontharders worden aangesloten zonder een vereiste CA- of EA-beveiliging en dat de spoelwaterafvoer niet onderbroken is aangesloten op de rioolafvoer.

Datum
19 mei 2017

Onderwerp
Installatie ontharder
woningen

Ons kenmerk
170503/hultr1

Pagina
1 van 2

Deze ontwikkeling baart ons zorgen. Indien ontharders niet op de voorgeschreven wijze worden aangesloten, betekent dit een risico voor de drinkwaterkwaliteit en daarmee ook voor de volksgezondheid.

Brabant Water stelt het op prijs indien ook u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze neemt en stelt in dit verband de volgende gezamenlijke aanpak voor.

- De leveranciers communiceren bij de verkoop van ontharders vooraf actief op welke wijze deze dienen te worden geïnstalleerd. Voor ontharders van het type ionenwisselaar met verwisselbare patroon is een EA-beveiliging toereikend. Voor ontharders van het type ionenwisselaar, automatisch regenererend, is een CA-beveiliging noodzakelijk en dient bovendien de spoelwaterafvoer onderbroken te worden aangesloten. Daarnaast dient in alle gevallen te worden vermeld dat het plaatsen van ontharders in de watermeterput onder maaiveldniveau niet is toegestaan. Het is vervolgens aan de installateurs om de ontharder correct aan te sluiten.
- In de communicatie wordt tevens verwezen naar de websites www.infodwi.nl/waterwerkbladen en [www.infodwi.nl/voorwaarden,-normen-en-uitwerking/beveiliging-gevaarlijke-toestellen-\(1\)](http://www.infodwi.nl/voorwaarden,-normen-en-uitwerking/beveiliging-gevaarlijke-toestellen-(1)). Op deze sites zijn alle voorschriften en specifieke technische informatie omtrent beveiligingen van toestellen aangesloten op drinkwaterinstallaties terug te vinden.
- Wij stellen u graag in de gelegenheid om eventueel aan u bekende situaties, waarbij de ontharder niet correct is aangesloten, alsnog in overeenstemming te (laten) brengen met de geldende voorschriften.

- Brabant Water verzoekt u voorts haar zo mogelijk een overzicht te verstrekken van de adressen in Noord-Brabant (m.u.v. de gemeente Woensdrecht het kerkdorp Halsteren), in Sint Philipsland en in de gemeente Baarle-Hertog waar door u een ontharder is geleverd of aangebracht, opdat Brabant Water deze in voorkomende gevallen, in het kader van haar wettelijke taken, desgewenst kan controleren.
- Brabant Water zal op haar website haar klanten informeren over de wijze waarop een ontharder dient te worden aangesloten.

Datum
19 mei 2017

Ons kenmerk
170503/hultr1

Pagina
2 van 2

Brabant Water vertrouwt erop dat met deze gezamenlijke aanpak in haar voorzieningsgebied ontharders voortaan op de voorgeschreven wijze worden geïnstalleerd, zodat risico's voor de waterkwaliteit en daarmee de volksgezondheid kunnen worden vermeden.

Wij zien uw eventuele reactie op ons voorstel graag binnen veertien dagen na heden tegemoet.

Hebt u nog vragen?

Neemt u dan contact op met Marcel Hiehle, adviseur Distributieadvies. Het telefoonnummer is 073 683 86 13. U kunt ook e-mailen: marcel.hiehle@brabantwater.nl.

Met vriendelijke groet,
i.o.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. de Beer".

mr. Bert de Beer
Waarnemend hoofd Compliance en Juridische Zaken