

Formulier metingen watertemperaturen en wachttijden leidingwaterinstallatie

voor beproevingsrapport

formuliernummer:

Projectnummer:

Installatie(deel):

Temperatuur [°C] van:

Voer temperatuurmetingen en wachttijdmetingen uit volgens NEN 1006

(nummer van:) tappunt/mengtoestel ww-uittapleiding/(deel)circulatierring

drinkwater in leidingdelen: 5.2.2 van NEN 1006, ≤ 25 °C

huishoudwater in leidingdelen: 5.2.2 van NEN 1006, ≤ 25 °C

water in warmwateruittapleiding: 5.2.3 van NEN 1006, ≤ 25 °C

warmwater mengtoestel of ww-tappunt in woningen zonder circulatie: 5.2.4.2 en 5.2.4.3 van NEN 1006, ≥ 55 °C

warmwater mengtoestel of ww-tappunt in andere situaties: 5.2.4.2 en 5.2.4.3 van NEN 1006, ≥ 60 °C

warmwater mengtoestel of ww-tappunt: 4.4.2.7, 5.2.3, 5.2.4.2 en 5.2.4.3 van NEN 1006

water in hoofd- en deelringen ww-circulatiesysteem: 5.2.4.4. van NEN 1006, ≥ 60 °

Nummer/Plaats

(Leiding)wachttijd [s] warmwater aan tappunten (WB 4.4 A)

nr.	eis	meting [s]	nr.	eis	meting [s]	nr.	eis	meting [s]
	35 s*			35 s*			35 s*	

* Indien een warmwatertoestel een wachttijd heeft, moet dit in mindering worden gebracht op de toegestane leidingwachttijd van 35 s. Bij uittapleidingen voor circulatiesystemen mag de leidingwachttijd maximaal 20 s zijn. Vul hier de (leiding)wachttijd in als de eis ≤ 35 s is.

Naam verantwoordelijke uitvoeder:

Datum:

Handtekening:

Techniek
Nederland

www.technieknederland.nl