

Opleverings- en beproevingsrapport Gebouwriolering

Gegevens van:

☐ eigenaar /

☐ opdrachtgever van de installatie:

Naam
Adres
Postcode Plaats
Telefoon
E-mail
Kavelnummer
Aansluitnummer

☐ Gegevens installateur:

Naam
Adres
Postcode Plaats
Telefoon
E-mail
Erkenningsnummer
Certificaatnummer

☐ Nieuw

☐ Uitbreiding/Wijziging

☐ Bestaand

☐ Woning

☐ Utiliteit

1 Aanleg

1.A Afvoer huishoudelijk afvalwater

Ja Nee n.v.t.

1.A.1 Geschikt leidingmateriaal (NTR 3216 artikel 4.8)

☐ ☐ ☐

1.A.2 Leidingstelsel:

a Gemeenschappelijk stelsel voor meer dan één gebruiksfunctie (NEN 3215 artikel 4.1.3)

☐ ☐ ☐

b Aansluitvolgorde lozingstoestellen juist (NEN 3215 artikel 4.1.5)

☐ ☐ ☐

c Afwezigheid vernauwingen (NEN 3215 artikel 4.1.9)

☐ ☐ ☐

1.A.3 Leidingbeloop en -doorvoeren en ontwerp-middellijn (NEN 3215 artikel 4.2 en 5/NTR 3216 artikel 4.9 en 5):

a Liggende leidingen

☐ ☐ ☐

b Standleidingen

☐ ☐ ☐

c Toestelleidingen

☐ ☐ ☐

d Verzamelleidingen

☐ ☐ ☐

e Omloopleidingen

☐ ☐ ☐

1.A.4 Ontspanningsleidingen (NEN 3215 artikel 4.1.1, 4.2.6, 9 en 10 / NTR 3216 artikel 4.4.6 en 5):

a Aanwezigheid

☐ ☐ ☐

b Ontwerp-middellijn

☐ ☐ ☐

c Uitvoering ontspanningsstelsel

☐ ☐ ☐

d Uitmondingen:

op het dak

☐ ☐ ☐

afstand t.o.v. ventilatietoevoorzieningen en spuivoorzieningen

☐ ☐ ☐

afstand t.o.v. buitenruimte (bijv. dakterras) :

☐ ☐ ☐

1.A.5 Lozingstoestellen

a1 Stankafsluiters met waterslot op/in lozingstoestellen (NEN 3215 artikel 4.1.8)

☐ ☐ ☐

a2 Stankafsluiters met (kleiner) waterslot of zonder waterslot op (enkele) lozingstoestellen in afwijking van NEN 3215 artikel 4.1.8

☐ ☐ ☐

b Aanwezigheid rioolwaterpomp of terugstuwbeveiliging bij hoogteligging lager dan 150 mm boven straatpeil (NEN 3215 artikel 4.1.4 / NTR 3216 artikel 3.4.2)

☐ ☐ ☐

1.B Afvoer hemelwater

Ja Nee n.v.t.

1.B.1 Geschikt leidingmateriaal (NTR 3216 artikel 7.8)

☐ ☐ ☐

1.B.2 Leidingbeloop- en doorvoeren en afmetingen:

a Afwezigheid vernauwingen (NEN 3215 artikel 4.1.9)

☐ ☐ ☐

b Overlaatstroming (NEN 3215 artikel 4.3 / NTR 3216 artikel 7.10)

☐ ☐ ☐

c UV-systemen (NEN 3215 artikel 4.3 / NTR 3216 artikel 7.10)

☐ ☐ ☐



	Ja	Nee	n.v.t.
1.B.3 Aansluiting op buitenriolering:			
a Aanwezigheid stankafsluiter met een waterslot van minimaal 100 mm bij aansluiting op openbaar gemengd stelsel (NEN 3215 artikel 4.1.8)	☐	☐	☐
b Aanwezigheid ontlastput (met een waterslot van minimaal 100 mm*) (NEN 3215 artikel 4.1.11 / NTR 3216 artikel 7.4.3 en 7.11) * <i>Waterslot bij aansluiting op openbaar gemengd riool</i>	☐	☐	☐
c Aanwezigheid vuilwaterpompinstallatie bij hoogteligging putten en goten lager dan 150 mm boven straatpeil (NEN 3215 artikel 4.1.4/NTR 3216 artikel 3.4.2)	☐	☐	☐
<i>Uitzondering b:</i>			
• <i>grondgebonden woningen aangesloten op een buitenriolering uitsluitend voor afvoer hemelwater</i>	☐	☐	☐
• <i>bij niet-grondgebonden woningen en utiliteit kan in dit geval een voorziening, zoals een bladafscheider, in de stand-leiding aan de gevel worden gemonteerd, indien aangesloten op een buitenriolering uitsluitend bedoeld voor de afvoer van hemelwater.</i>	☐	☐	☐
1.C Algemeen	Ja	Nee	n.v.t.
1.C.1 Leidingssystemen voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en afvoer van hemelwater zijn binnen het gebouw en perceel van elkaar gescheiden (NEN 3215 art. 4.1.2 / NTR 3216 artikel 3.4.1)	☐	☐	☐
1.C.2 Aansluiting afvoer van huishoudelijk afvalwater op openbaar vuilwater- / gemengd riool in overeenstemming met eisen Gemeente (NTR 3216 artikel 3.4.3)	☐	☐	☐
1.C.3 Aansluiting afvoer van hemelwater op openbaar gemengd riool in overeenstemming met eisen Gemeente (NTR 3216 artikel 3.3.7)	☐	☐	☐
1.C.4 Aansluiting van afvoer van hemelwater op:			
• openbaar hemelwaterstelsel in overstemming met eisen Gemeente (NTR 3216 artikel 3.3.7)	☐	☐	☐
• aan eigen terrein grenzend oppervlaktewater	☐	☐	☐
• infiltratievoorziening in eigen terrein	☐	☐	☐
• voorziening in eigen terrein voor het benutten van hemelwater	☐	☐	☐
• (andere voorziening)	☐	☐	☐

	Ja	Nee	n.v.t.
2 Beproeving			
2.1 Alle afvoerleidingen zijn visueel beoordeeld en waterdicht	☐	☐	☐
2.2 Alle aansluitingen van lozingstoestellen zijn visueel beoordeeld en waterdicht	☐	☐	☐

	Ja	Nee	n.v.t.
3 Documentatie en informatie			
3.1 De volgende documenten zijn overhandigd:			
3.1.1 revisietekeningen	☐	☐	☐
3.1.2 gebruikshandleidingen en onderhoudsinstructies	☐	☐	☐
3.1.3 beheerplan en (model) logboek	☐	☐	☐

Aangegeven is of de installatie in overeenstemming is met de vermelde voorschriften:

- NEN 3215 "Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen", december 2018 (www.nen.nl)
- NTR 3216 "Riolering van bouwwerken – Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en beheer", december 2018 (www.nen.nl)

Opmerkingen:

Datum:
Naam:
Handtekening:

Datum:
Voor ontvangst ☐ eigenaar ☐ opdrachtgever
Handtekening:

verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.